


Variante 2: Wärmepumpe als normaler Verbraucher



- Wärmepumpe kein steuerbarer Verbraucher im Sinne EnWG § 14a (kein separater Zählpunkt)
- kein separate Wärmepumpentarif des Lieferanten möglich

Bezug: Z_{1B}

Netzeinspeisung EEG-Anlage: Z_{1L}

Z_2 wird zur Ermittlung des Selbstverbrauchs bei Anlagen mit Inbetriebnahme vor dem 01.04.2012 oder zur Kontrolle der Marktintegration (90%-Regel) bei PV-Anlagen > 10 kWp mit Inbetriebnahme ab dem 01.04.2012 benötigt.